

**SPLIT SYSTEM  
AIR CONDITIONERS  
mod. 40JX**


**Expansion board kit  
installation instructions**

**CLIMATIZZATORI  
SISTEMI SPLIT  
mod. 40JX**

**Istruzioni d'installazione  
kit scheda di espansione**

**SPLIT-SYSTEM  
AIRCONDITIONERS  
type 40JX**


**Montage-instructies  
uitbreidingsprint**



Ref.	Q.ty	Description
①	1	Expansion board card
②	1	9 way connector
③	1	Jumper
④	1	Earth electric cable
⑤	2	Brown electric cables
⑥	1	Blue electric cable
⑦	1	Installation instructions

Rif.	Q.tà	Descrizione
①	1	Scheda elettronica di espansione
②	1	Connettore a 9 vie
③	1	Cavallotto
④	1	Cavo elettrico di terra
⑤	2	Cavi elettrici marrone
⑥	1	Cavo elettrico blu
⑦	1	Istruzioni di installazione

Ref.	Aant.	Beschrijving
①	1	Uitbreidingsprint
②	1	9-aderige verbindingskabel
③	1	Jumper
④	1	Aardleiding
⑤	2	Bruine elektrische kabels
⑥	1	Blauwe elektrische kabel
⑦	1	Montage-instructies



## Kit assembly

1. Disconnect the unit from power supply.
2. Remove electric box cover.
3. Fix the printed circuit board ref. ① in the appropriate seat.
4. Insert the jump ref. ③ onto card - A2- (J3).
5. Connect the connector ref. ② between the card -A2- (PCB TRACE) and the card -A1- (EXPANSION).
6. Complete the electric connection cables ref. ④, ⑤ and ⑥ as per wiring diagram inside the unit.
7. Replace electric box cover and reconnect unit power supply.

## Montaggio del kit

1. Scollegare l'unità dalla rete di alimentazione elettrica.
2. Togliere il coperchio del quadro elettrico.
3. Fissare la scheda di espansione rif. ① nell'apposita sede.
4. Inserire il cavallotto rif. ③ sulla scheda -A2- (J3).
5. Collegare il connettore rif. ② tra la scheda -A2- (PCB TRACE) e la scheda -A1- (EXPANSION).
6. Ultimare il cablaggio dei cavi rif. ④, ⑤ e ⑥ come da schema elettrico all'interno dell'unità.
7. Rimontare il coperchio del quadro elettrico e ridare tensione all'unità.

## Montage

1. Schakel de hoofdstroom naar de unit UIT.
2. Verwijder het paneel van het aansluitkastje.
3. Steek de printplaat ① op zijn plaats.
4. Breng de jumper ③ aan op print A2 (J3).
5. Sluit de verbindingskabel ② aan tussen print A2 (PCB TRACE) en print A1 (EXPANSION).
6. Sluit de elektrische bedrading ④, ⑤ en ⑥ aan zoals aangegeven in de elektrisch schema in de unit.
7. Breng het paneel van het aansluitkastje weer op zijn plaats en schakel de hoofdstroom naar de unit aan.

